


Interessado: DRENALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Endereço: R.RODRIGO RIBEIRO DE MELO,403 - CH.RECREIO DE BARAO - 13082-780 - CAMPINAS (SP)				Referência : 67604 ENSAIOS End. da Obra : - SAO PAULO (SP)			
COR							
Amostrado por: L.A.F.B. em: 27/08/2013		Abat. Especif.: ± mm		Central : ---		Agregados: ---	
Coletado por: L.A.F.B. em: 27/08/2013		fck:		Cimento: ---		Aditivo: ---	
fctM,k : ---		Lançamento : ---		Tipo: ---		Volume Total : ---	

Série	CP Nº	Nota Fiscal	Abat (mm)	Horário Moldagem	Local de aplicação	Data do ensaio	Idade (Dia(s))	Vão entre Apoios (mm)	largura (mm)	altura (mm)	Carga de Ruptura (Kgf)	Carga de Ruptura (N)	Resistência (MPa)
-	1		0		Não declarado.	28/08/2013	1	350	102	80	650	6.374	3,42
-	2		0		Não declarado.	28/08/2013	1	350	101	78	528	5.178	2,95
-	3		0		Não declarado.	28/08/2013	1	350	101	78	615	6.031	3,44
-	4		0		Não declarado.	28/08/2013	1	350	101	81	596	5.845	3,09
-	5		0		Não declarado.	28/08/2013	1	350	102	80	547	5.364	2,88
-	6		0		Não declarado.	28/08/2013	1	350	101	79	585	5.737	3,19

OBSERVAÇÕES: ù - Aprovado û - Reprovado - - Sem validade
 Piso drenante

SAO PAULO , 28 DE AGOSTO DE 2013



Tiago Gussen Lamin Dias
 Engenheiro Civil - CREA 5063014708